

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

Сборен ГИС -1 Негру Вода - ГИС Провадия

ОТ: 2014-03-01 09:00:00 ДО 2014-04-01 08:00:00

| № | СЪСТАВ | ФОРМУЛА | СТОЙНОСТ | Мол % |
|----|--------------------|------------------------------------|----------|----------------------|
| 1 | МЕТАН | CH ₄ | 96.90397 | % |
| 2 | ЕТАН | C ₂ H ₆ | 1.54663 | % |
| 3 | ПРОПАН | C ₃ H ₈ | 0.48885 | % |
| 4 | и-БУТАН | i-C ₄ H ₁₀ | 0.07946 | % |
| 5 | н-БУТАН | n-C ₄ H ₁₀ | 0.07886 | % |
| 6 | и-ПЕНТАН | i-C ₅ H ₁₂ | 0.01508 | % |
| 7 | н-ПЕНТАН | n-C ₅ H ₁₂ | 0.01051 | % |
| 8 | нео-ПЕНТАН | neo-C ₅ H ₁₂ | 0.00000 | % |
| 9 | ХЕКСАН И ВИСШИ | i-C ₆ H ₁₄ | 0.00866 | % |
| 10 | АЗОТ | N ₂ | 0.70462 | % |
| 11 | ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС | CO ₂ | 0.16336 | % |
| 12 | СЕРОВОД. +МЕРКАП. | H ₂ S+МЕРСАР | 0.00016 | г/нм ³ |
| 13 | ПЛЪТНОСТ | γ | 0.69207 | кг/нм ³ |
| 14 | НИСША КАЛОРИЧНОСТ | Q | 8111 | ккал/нм ³ |
| 15 | ВИСША КАЛОРИЧНОСТ | Q | 8993 | ккал/нм ³ |
| 16 | ТОЧКА на РОСА | T | -22.2 | °C |

100.00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. Кишкин /

- 1 ГИС Дългопол
- 2 ГРС Бургас
- 3 АГРС Дебелт

- 4 АГРС Камено
- 5 ГИС Еми
- 6 АГРС Горово- Сунгугларе
- 7 АГРС Лозарево
- 8 АГРС Стралджа
- 9 АГРС Ямбол
- 10 АГРС Сливен
- 11 АГРС ТЕЦ Сливен
- 12 АГРС Нова Загора
- 13 ГИС Раднево
- 14 ГРС Ст.Загора
- 15 ГРС Димитровград
- 16 ГИС Ястребово
- 16 АГРС Вулкан
- 17 ГИС Райков сервис
- 18 АГРС Загоре
- 19 ГИС ИДА МЕТАН
- 20 АГРС Първомай
- 21 АГРС Крушево
- 22 АГРС Оризово
- 23 АГРС Чирпан
- 24 ГИС Шишманци
- 25 АГРС Раковски
- 26 АГРС Стряма
- 27 АГРС Тец Север Пловдив
- 28 АГРС ВСИ
- 29 АГРС ОЦ Юг Пловдив
- 30 АГРС КЦМ
- 31 АГРС Калцит
- 32 АГРС Елит
- 33 АГРС Винпром
- 34 АГРС Стамболийски
- 35 АГРС Пазарджик
- 36 АГРС Белово
- 37 АГРС Септември
- 38 ГИС Костенец
- 39 АГРС Ихтиман
- 40 АГРС Електроди
- 41 АГРС Елин Пелин
- 42 АГРС Изола Петров
- 43 ГРС София 2
- 44 АГРС Нови Искър
- 45 ГРС София 3
- 46 ГРС София 4
- 47 ГРС Перник
- 48 ГРС Кремиковци
- 49 ГРС София 1
- 50 АГРС Яна

България