

**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

**в пункта на доставка ГИС-2,3 НЕГРУ ВОДА**

**ОТ: 2014-01-01 09:00:00                      ДО                      2014-02-01 08:00:00**

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH <sub>4</sub>	96.92307	%
2	ЕТАН	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	1.56096	%
3	ПРОПАН	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0.48646	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.07805	%
5	н-БУТАН	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.07760	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.01541	%
7	н-ПЕНТАН	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.01075	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	0.00787	%
10	АЗОТ	N <sub>2</sub>	0.74155	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO <sub>2</sub>	0.09827	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H <sub>2</sub> S+МЕРСАР	0.00018	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	Г	0.69151	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8113	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8995	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-19.5	°C

100.00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. Кишкин /

- 1 АГРС Самоков
- 2 АГРС Кюстендил
- 3 ГИС Дупница
- 4 АГРС Благоевград
- 5 ГИС Симитли
- 6 ГИС Сандански
- 7 АГРС Петрич