

СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ
в пункта на доставка ГИС-2,3 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2014-02-01 09:00:00 ДО 2014-03-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	96,96122	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	1,54460	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,48225	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,07710	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,07653	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,01509	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01049	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,00760	%
10	АЗОТ	N ₂	0,73061	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,09450	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+MERCAP	0,00018	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	ρ	0,69121	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8112	ккал/нм ³
15	ВИША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8994	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-19,6	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. Кушкин /

- 1 АГРС Самоков
- 2 АГРС Кюстендил
- 3 ГИС Дупница
- 4 АГРС Благоевград
- 5 ГИС Симитли
- 6 ГИС Сандански
- 7 ГИС Сандански 2
- 8 АГРС Петрич