

**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**


**сборен ГИС-1 Негру Вода - ГИС Провадия,  
ГИС-1 Негру Вода -ПГХ Чирен**

**ОТ: 2014-02-01 09:00:00 ДО 2014-03-01 08:00:00**

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH <sub>4</sub>	96,72465	%
2	ЕТАН	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	1,63209	%
3	ПРОПАН	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0,45509	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,12442	%
5	н-БУТАН	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,09731	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,03666	%
7	н-ПЕНТАН	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,04492	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	0,00294	%
10	АЗОТ	N <sub>2</sub>	0,75583	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO <sub>2</sub>	0,12609	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H <sub>2</sub> S+МЕРСАР	0,00006	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,69426	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8135	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9021	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-26,9	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. КИШКИН /

- 1 АГРС Изола Петров
- 2 ГРС София 2
- 3 АГРС Нови Искър
- 4 ГРС София 3
- 5 ГРС София 4
- 6 ГРС Перник