

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ГИС-2,3 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2014-04-01 09:00:00 ДО 2014-05-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	96,38470	%
2	ЕТАН	C_2H_6	1,94496	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,62183	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,09946	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,09927	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,01989	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,01394	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,01061	%
10	АЗОТ	N_2	0,68848	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,11687	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S} + \text{MERCAP}$	0,00018	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,69633	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8167	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9054	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-20,3	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. Кишкин /

- 1 АГРС Самоков
- 2 АГРС Кюстендил
- 3 ГИС Дупница
- 4 АГРС Благоевград
- 5 ГИС Симитли
- 6 ГИС Сандански
- 7 ГИС Сандански 2
- 8 АГРС Петрич