

**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

**в пункта на доставка ГИС-2,3 НЕГРУ ВОДА**

**ОТ: 2014-10-01 09:00:00                      ДО                      2014-11-01 08:00:00**

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH <sub>4</sub>	95,99331	%
2	ЕТАН	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	2,17867	%
3	ПРОПАН	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0,69331	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,11307	%
5	н-БУТАН	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,11337	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,02356	%
7	н-ПЕНТАН	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,01633	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	0,01310	%
10	АЗОТ	N <sub>2</sub>	0,71139	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO <sub>2</sub>	0,14389	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H <sub>2</sub> S+MERCAP	0,00018	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	Г	0,69968	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8194	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9082	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-16,1	°C

100,00000

**НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"**

  
 / инж. Р. Кишкин /

- 1 АГРС Самоков
- 2 АГРС Кюстендил
- 3 ГИС Дупница
- 4 АГРС Благоевград
- 5 ГИС Симитли
- 6 ГИС Сандански
- 7 ГИС Сандански 2
- 8 АГРС Петрич