

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

Сборен ГИС -1 Негру Вода - ГИС Провадия

ОТ: 2014-10-01 09:00:00 ДО 2014-11-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	96,16837	%
2	ЕТАН	C_2H_6	2,01603	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,65134	%
4	и-БУТАН	$i-C_4H_{10}$	0,10740	%
5	н-БУТАН	$i-C_4H_{11}$	0,10748	%
6	и-ПЕНТАН	$i-C_4H_{12}$	0,02163	%
7	н-ПЕНТАН	$i-C_4H_{13}$	0,01560	%
8	нео-ПЕНТАН	$i-C_4H_{14}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i-C_4H_{15}$	0,01290	%
10	АЗОТ	$i-C_4H_{16}$	0,72409	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	$i-C_4H_{17}$	0,17517	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$i-C_4H_{18}$	0,00017	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	$i-C_4H_{19}$	0,69835	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	$i-C_4H_{20}$	8172	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	$i-C_4H_{21}$	9059	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	$i-C_4H_{22}$	-20,4	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р.Кишкин /

- 1 ГИС Дългопол
- 2 ГРС Бургас
- 3 АГРС Дебелт
- 4 АГРС Камено
- 5 ГИС Еми
- 6 АГРС Горово- Сунгуларе

- 7 АГРС Лозарево
- 8 АГРС Стралджа
- 9 АГРС Ямбол
- 10 АГРС Сливен
- 11 АГРС ТЕЦ Сливен
- 12 АГРС Нова Загора
- 13 ГИС Раднево
- 14 ГРС Ст.Загора
- 15 ГРС Димитровград
- 16 ГИС Ястребово
- 16 АГРС Вулкан
- 17 ГИС Райков сервиз
- 18 АГРС Загоре
- 19 ГИС ИДА МЕТАН
- 20 АГРС Първомай
- 21 АГРС Крушево
- 22 АГРС Оризово
- 23 АГРС Чирпан
- 24 ГИС Шишманци
- 25 АГРС Раковски
- 26 АГРС Стряма
- 27 АГРС Тец Север Пловдив
- 28 АГРС ВСИ
- 29 АГРС ОЦ Юг Пловдив
- 30 АГРС КЦМ
- 31 АГРС Калцит
- 32 АГРС Елит
- 33 АГРС Винпром
- 34 АГРС Стамболийски
- 35 АГРС Пазарджик
- 36 АГРС Белово
- 37 АГРС Септември
- 38 ГИС Костенец
- 39 АГРС Ихтиман
- 40 АГРС Електроди
- 41 АГРС Елин Пелин
- 42 АГРС Изола Петров
- 43 ГРС София 2
- 44 АГРС Нови Искър
- 45 ГРС София 3
- 46 ГРС София 4
- 47 ГРС Перник
- 48 ГРС Кремиковци
- 49 ГРС София 1
- 50 АГРС Яна
- 51 АГРС Трудовец
- 52 АГРС Правец
- 53 ГИС Разлив
- 54 ГИС Ботевград
- 55 АГРС Ботевград

