

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

Сборен ГИС -1 Негру Вода - ГИС Провадия

ОТ: 2014-09-01 09:00:00 ДО 2014-10-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	95,85197	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	2,21496	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,73386	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,11798	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,11772	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,02283	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01647	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,01290	%
10	АЗОТ	N ₂	0,69601	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,21531	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00016	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	Г	0,70123	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8198	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9087	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-22,5	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. Кишкин /

- 1 ГИС Дългопол
- 2 ГРС Бургас
- 3 АГРС Дебелт
- 4 АГРС Камено
- 5 ГИС Еми
- 6 АГРС Горово- Сунгуларе

- 7 АГРС Лозарево
- 8 АГРС Стралджа
- 9 АГРС Ямбол
- 10 АГРС Сливен
- 11 АГРС ТЕЦ Сливен
- 12 АГРС Нова Загора
- 13 ГИС Раднево
- 14 ГРС Ст.Загора
- 15 ГРС Димитровград
- 16 ГИС Ястребово
- 17 АГРС Вулкан
- 18 ГИС Райков сервис
- 19 АГРС Загоре
- 20 ГИС ИДА МЕТАН
- 21 АГРС Първомай
- 22 АГРС Крушево
- 23 АГРС Оризово
- 24 АГРС Чирпан
- 25 ГИС Шишманци
- 26 АГРС Раковски
- 27 АГРС Стряма
- 28 АГРС Тец Север Пловдив
- 29 АГРС ВСИ
- 30 АГРС ОЦ Юг Пловдив
- 31 АГРС КЦМ
- 32 АГРС Калцит
- 33 АГРС Елит
- 34 АГРС Винпром
- 35 АГРС Стамболийски
- 36 АГРС Пазарджик
- 37 АГРС Белово
- 38 АГРС Септември
- 39 ГИС Костенец
- 40 АГРС Ихтиман
- 41 АГРС Електроди
- 42 АГРС Елин Пелин
- 43 АГРС Изола Петров
- 44 ГРС София 2
- 45 АГРС Нови Искър
- 46 ГРС София 3
- 47 ГРС София 4
- 48 ГРС Перник
- 49 ГРС Кремиковци
- 50 ГРС София 1
- 51 АГРС Яна

B. Kuzmanov