

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2015-08-01 09:00:00 ДО 2015-09-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	94,54892	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	3,14944	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	1,05283	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,17298	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,16999	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,03446	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,02586	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,02317	%
10	АЗОТ	N ₂	0,59126	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,23109	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00018	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,71282	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8332	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9230	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-12,6	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р.Кишкин /

- 1 С001 АГРС Кардам
- 2 С002 АГРС Ген.Тошево

- 3 С003 АГРС Добрич
- 4 С005 АГРС Вълчи дол
- 5 С006 ГРС Девня
- 6 С007 ГРС Страшимирово
- 7 С008 ГРС Варна
- 8 С027 ГИС Провадия