


**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ
в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА**

ОТ: 2015-01-01 09:00:00 ДО 2015-02-01 08:00:00

| № | СЪСТАВ | ФОРМУЛА | СТОЙНОСТ | Мол % |
|----|--------------------|------------------------------------|----------|----------------------|
| 1 | МЕТАН | CH ₄ | 96,05434 | % |
| 2 | ЕТАН | C ₂ H ₆ | 2,10984 | % |
| 3 | ПРОПАН | C ₃ H ₈ | 0,69108 | % |
| 4 | и-БУТАН | i-C ₄ H ₁₀ | 0,11540 | % |
| 5 | н-БУТАН | n-C ₄ H ₁₀ | 0,11387 | % |
| 6 | и-ПЕНТАН | i-C ₅ H ₁₂ | 0,02218 | % |
| 7 | н-ПЕНТАН | n-C ₅ H ₁₂ | 0,01605 | % |
| 8 | нео-ПЕНТАН | neo-C ₅ H ₁₂ | 0,00000 | % |
| 9 | ХЕКСАН И ВИСШИ | i-C ₆ H ₁₄ | 0,01547 | % |
| 10 | АЗОТ | N ₂ | 0,71269 | % |
| 11 | ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС | CO ₂ | 0,14908 | % |
| 12 | СЕРОВОД. +МЕРКАП. | H ₂ S+MERCAP | 0,00018 | г/нм ³ |
| 13 | ПЛЪТНОСТ | γ | 0,69936 | кг/нм ³ |
| 14 | НИСША КАЛОРИЧНОСТ | Q | 8190 | ккал/нм ³ |
| 15 | ВИСША КАЛОРИЧНОСТ | Q | 9077 | ккал/нм ³ |
| 16 | ТОЧКА на РОСА | T | -19,6 | °C |

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. КИШКИН /

- 1 АГРС Кардам
- 2 АГРС Ген.Тошево
- 3 АГРС Добрич 1/ АГРС Добрич 2
- 4 ГИС Добрич
- 5 АГРС Вълчи дол
- 6 ГИС Провадия
- 7 АГРС Провадия (АГРС Петров Дол)