

СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ
в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2017-07-01 09:00:00 ДО 2017-08-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	95,46757	%
2	ЕТАН	C_2H_6	2,55154	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,82683	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,13008	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,12517	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,02292	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,01625	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,01383	%
10	АЗОТ	N_2	0,64650	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,19930	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{МЕРСАР}$	0,00018	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,70424	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8240	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9131	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-19,9	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТИК "ГДУ"


 / Г. Вузяков /

- 1 С001 АГРС Кардам
- 2 С002 АГРС Ген.Гошево

- 3 С003 АГРС Добрич
- 4 С119 АГРС Силистра
- 5 С005 АГРС Вълчи дол
- 6 С006 ГРС Девня
- 7 С007 ГРС Страшимирово
- 8 С027 ГИС Провадия
- 9 С008 ГРС Варна
- 10 С030 АГРС Бяла
- 11 С010 ГРС Нови Пазар
- 12 С010 ГИС Нови Пазар
- 13 С012 ГРС Шумен
- 14 С013 ГРС Лозница
- 15 С014 ГРС Разград 1
- 16 С015 АГРС Разград Амилум
- 17 С016 ГРС Разград 2
- 18 С017 ГИС Разград
- 19 С019 ГРС Исперих
- 20 С020 АГРС Кубрат
- 21 С021 АГРС Търговище
- 22 С023 АГРС Попово
- 23 С024 АГРС Русе Запад
- 24 С025 АГРС Русе Изток
- 25 С032 АГРС Полски Сеновец
- 26 С033 ГИС Иванча
- 27 С034 ГИС Павликени
- 28 С035 ГИС Бутово
- 29 С036 АГРС Градище
- 30 С037 АГРС Левски
- 31 С038 ГИС Летница
- 32 С039 ГРС Ловеч
- 33 С040 АГРС Севлиево
- 34 С041 ГРС Плевен
- 35 С042 ГИС Дерманци
- 36 С043 ГРС Златна Панега
- 37 С106 ГРС Чирен
- 38 С108 АГРС Монтана
- 39 С098 ГРС Роман
- 40 С099 АГРС Мездра 1
- 41 С100 АГРС Мездра 2
- 42 С101 АГРС Мездра 3
- 43 С102 АГРС Топлофикация Враца
- 44 С104 ГРС Враца
- 45 С103 ГИС Враца Екометан
- 46 С105 АГРС Мраморен

