

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2017-01-01 09:00:00 ДО 2017-02-01 08:00:00

| № | СЪСТАВ | ФОРМУЛА | СТОЙНОСТ | Мол % |
|----|--------------------|------------------------------------|----------|----------------------|
| 1 | МЕТАН | CH_4 | 96,33009 | % |
| 2 | ЕТАН | C_2H_6 | 1,99086 | % |
| 3 | ПРОПАН | C_3H_8 | 0,62351 | % |
| 4 | и-БУТАН | $i\text{-C}_4\text{H}_{10}$ | 0,09747 | % |
| 5 | н-БУТАН | $n\text{-C}_4\text{H}_{10}$ | 0,09433 | % |
| 6 | и-ПЕНТАН | $i\text{-C}_5\text{H}_{12}$ | 0,01700 | % |
| 7 | н-ПЕНТАН | $n\text{-C}_5\text{H}_{12}$ | 0,01139 | % |
| 8 | нео-ПЕНТАН | $neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$ | 0,00000 | % |
| 9 | ХЕКСАН И ВИСШИ | $i\text{-C}_6\text{H}_{14}$ | 0,01060 | % |
| 10 | АЗОТ | N_2 | 0,67244 | % |
| 11 | ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС | CO_2 | 0,15230 | % |
| 12 | СЕРОВОД. +МЕРКАП. | $\text{H}_2\text{S}+\text{MERCAP}$ | 0,00017 | г/нм ³ |
| 13 | ПЛЪТНОСТ | г | 0,69667 | кг/нм ³ |
| 14 | НИСША КАЛОРИЧНОСТ | Q | 8166 | ккал/нм ³ |
| 15 | ВИСША КАЛОРИЧНОСТ | Q | 9052 | ккал/нм ³ |
| 16 | ТОЧКА на РОСА | T | -21,2 | °C |

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"



/ Г.Бузяков /

1 С001 АГРС Кардам

2 С002 АГРС Ген.Тошево

- 3 С003 АГРС Добрич
- 4 С119 АГРС Силистра
- 5 С005 АГРС Вълчи дол
- 6 С006 ГРС Девня
- 7 С007 ГРС Страшимирово
- 8 С008 ГРС Варна
- 9 С010 ГРС Нови Пазар
- 10 С010 ГИС Нови Пазар
- 11 С012 ГРС Шумен
- 12 С013 ГРС Лозница
- 13 С014 ГРС Разград 1
- 14 С015 АГРС Разград Амилум
- 15 С016 ГРС Разград 2
- 16 С017 ГИС Разград
- 17 С019 ГРС Исперих
- 18 С020 АГРС Кубрат
- 19 С021 АГРС Търговище
- 20 С023 АГРС Попово
- 21 С024 АГРС Русе Запад
- 22 С025 АГРС Русе Изток
- 23 С027 ГИС Провадия
- 24 С030 АГРС Бяла

