

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ГИС-2,3 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2017-01-01 09:00:00 ДО 2017-02-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	96,32835	%
2	ЕТАН	C_2H_6	1,99477	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,62562	%
4	и-БУТАН	$i-C_4H_{10}$	0,09664	%
5	н-БУТАН	$n-C_4H_{10}$	0,09182	%
6	и-ПЕНТАН	$i-C_5H_{12}$	0,01730	%
7	н-ПЕНТАН	$n-C_5H_{12}$	0,01225	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo-C_5H_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i-C_6H_{14}$	0,01007	%
10	АЗОТ	N_2	0,67237	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,15080	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$H_2S+MERCAP$	0,00017	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,69669	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8166	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9052	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-20,6	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"

/ Г.Бузяков / 

- 1 С110 АГРС Самоков
- 2 С111 АГРС Кюстендил
- 3 С112 ГИС Дупница
- 4 С113 АГРС Благоевград
- 5 С114 ГИС Симитли
- 6 С115 ГИС Сандански
- 7 С126 ГИС Сандански 2
- 8 С116 АГРС Петрич