

**С Р Е Д Е Н**

**СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка-изхода на ГИС Галата

ОТ: 2017-07-01 09:00:00 ДО 2017-08-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	$\text{CH}_4$	98,55283	%
2	ЕТАН	$\text{C}_2\text{H}_6$	0,30901	%
3	ПРОПАН	$\text{C}_3\text{H}_8$	0,06927	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,00999	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,01257	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00415	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00179	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,00052	%
10	АЗОТ	$\text{N}_2$	0,58406	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	$\text{CO}_2$	0,45581	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{МЕРСАП}$	0,0000	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	$\rho$	0,67925	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	$Q$	7 932	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	$Q$	8 804	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	$T$	-32,20	°C

100,000000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"

  
 / Г. Бузяков /