

**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

Сборен ГИС -1 Негру Вода - ГИС Провадия

ОТ: 2015-11-01 09:00:00 ДО 2015-12-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	$\text{CH}_4$	96,39237	%
2	ЕТАН	$\text{C}_2\text{H}_6$	1,93620	%
3	ПРОПАН	$\text{C}_3\text{H}_8$	0,60585	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,09507	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,09252	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,01797	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,01266	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,01137	%
10	АЗОТ	$\text{N}_2$	0,68118	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	$\text{CO}_2$	0,15481	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{МЕРСАР}$	0,00017	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,69622	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8159	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9045	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-16,5	°C

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

/ инж. Р. Кишкин /

- 1 С029 ГИС Дългопол
- 2 С059 ГРС Бургас
- 3 С060 АГРС Дебелт
- 4 С061 АГРС Камено
- 5 С062 ГИС Дебелт Еми
- 6 С063 АГРС Горово- Сунгурларе
- 7 С064 АГРС Лозарево

- 8 С065 АГРС Стралджа
- 9 С066 АГРС Ямбол
- 10 С067 АГРС Сливен
- 11 С069 АГРС Нова Загора
- 12 С070 ГИС Могила- Раднево
- 13 С071 ГРС Ст.Загора
- 14 С072 ГРС Димитровград
- 15 С127 ГИС Ястребово
- 16 С073 АГРС Димитровград Вулкан
- 17 С074 ГИС Димитровград Райков сервис
- 18 С075 АГРС Загоре
- 19 С076 ГИС Загоре ИДА МЕТАН
- 20 С077 АГРС Първомай
- 21 С078 АГРС Крушево
- 22 С079 АГРС Оризово
- 23 С080 АГРС Чирпан
- 24 С081 ГИС Шишманци
- 25 С082 АГРС Раковски
- 26 С083 АГРС Стряма
- 27 С084 АГРС Пловдив Север
- 28 С085 АГРС Пловдив ВСИ
- 29 С086 АГРС Пловдив Юг
- 30 С087 АГРС Куклен КЦМ
- 31 С088 АГРС Асеновград Калцит
- 32 С089 АГРС Голям чардак
- 33 С090 АГРС Съединение
- 34 С091 АГРС Стамболийски
- 35 С125 ГИС Граф Игнатиево
- 36 С092 АГРС Пазарджик
- 37 С093 АГРС Белово
- 38 С094 АГРС Септември
- 39 С095 ГИС Костенец
- 40 С096 АГРС Ихтиман 1
- 41 С097 АГРС Ихтиман 2

