


СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ
сборен ГИС-1 НЕГРУ ВОДА - ПГХ ЧИРЕН

ОТ: 2017-02-01 09:00:00 ДО 2017-03-01 08:00:00

| № | СЪСТАВ | ФОРМУЛА | СТОЙНОСТ | Мол % |
|----|--------------------|------------------------------------|----------|----------------------|
| 1 | МЕТАН | CH ₄ | 96,47156 | % |
| 2 | ЕТАН | C ₂ H ₆ | 1,61166 | % |
| 3 | ПРОПАН | C ₃ H ₈ | 0,75955 | % |
| 4 | и-БУТАН | i-C ₄ H ₁₀ | 0,12303 | % |
| 5 | н-БУТАН | n-C ₄ H ₁₀ | 0,12012 | % |
| 6 | и-ПЕНТАН | i-C ₅ H ₁₂ | 0,00655 | % |
| 7 | н-ПЕНТАН | n-C ₅ H ₁₂ | 0,00426 | % |
| 8 | нео-ПЕНТАН | neo-C ₅ H ₁₂ | 0,00000 | % |
| 9 | ХЕКСАН И ВИСШИ | i-C ₆ H ₁₄ | 0,02455 | % |
| 10 | АЗОТ | N ₂ | 0,69910 | % |
| 11 | ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС | CO ₂ | 0,17962 | % |
| 12 | СЕРОВОД. +МЕРКАП. | H ₂ S+МЕРСАР | 0,00006 | г/нм ³ |
| 13 | ПЛЪТНОСТ | г | 0,70398 | кг/нм ³ |
| 14 | НИСША КАЛОРИЧНОСТ | Q | 8242 | ккал/нм ³ |
| 15 | ВИСША КАЛОРИЧНОСТ | Q | 9141 | ккал/нм ³ |
| 16 | ТОЧКА на РОСА | T | -26,9 | °C |

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"


/ Г. Бузяков /

- 1 С049 АГРС Яна
- 2 С044 АГРС Трудовец
- 3 С045 АГРС Правец
- 4 С046 ГИС Разлив
- 5 С047 ГИС Ботевград
- 6 С048 АГРС Ботевград

- 7 С051 АГРС Чепинци Изола Петров
- 8 С053 ГРС София 2
- 9 С054 АГРС Нови Искър
- 10 С055 ГРС София 3
- 11 С056 ГРС София 4
- 12 С057 ГРС Перник
- 13 ГРС София 1
- 14 ГРС Кремиковци
- 15 С032 АГРС Полски Сеновец
- 16 С033 ГИС Иванча
- 17 С034 ГИС Павликени
- 18 С035 ГИС Бутово
- 19 С036 АГРС Градище
- 20 С037 АГРС Левски
- 21 С038 ГИС Летница
- 22 С039 ГРС Ловеч
- 23 С040 АГРС Севлиево
- 24 С041 ГРС Плевен
- 25 С042 ГИС Дерманци
- 26 С043 ГРС Златна Панега

