

**СРЕДЕН**  
**СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**  
**сборен ГИС-1 НЕГРУ ВОДА - ПГХ ЧИРЕН**

ОТ: 2017-03-01 09:00:00 ДО 2017-04-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	$\text{CH}_4$	96,27183	%
2	ЕТАН	$\text{C}_2\text{H}_6$	1,82649	%
3	ПРОПАН	$\text{C}_3\text{H}_8$	0,74922	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,12021	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,11701	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,01056	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00738	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,02164	%
10	АЗОТ	$\text{N}_2$	0,69603	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	$\text{CO}_2$	0,17963	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{MERCAP}$	0,00010	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	$\rho$	0,70405	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	$Q$	8242	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	$Q$	9140	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	$T$	-25,5	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"



/ Г.Бузяков /

- 1 С044 АГРС Трудовец
- 2 С045 АГРС Правец
- 3 С046 ГИС Разлив
- 4 С047 ГИС Ботевград
- 5 С048 АГРС Ботевград
- 6 С032 АГРС Полски Сеновец
- 7 С033 ГИС Иванча

- 8 С034 ГИС Павликени
- 9 С035 ГИС Бутово
- 10 С036 АГРС Градище
- 11 С037 АГРС Левски
- 12 С038 ГИС Летница
- 13 С039 ГРС Ловеч
- 14 С040 АГРС Севлиево
- 15 С041 ГРС Плевен
- 16 С042 ГИС Дерманци
- 17 С043 ГРС Златна Панега
- 18 С058 АГРС Елин Пелин
- 19 С051 АГРС Чепинци Изола Петров
- 20 С053 ГРС София 2
- 21 С054 АГРС Нови Искър
- 22 С055 ГРС София 3
- 23 С056 ГРС София 4
- 24 С057 ГРС Перник

