

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ГИС-2,3 НЕГРУ ВОДА

ОТ: 2017-08-01 09:00:00 ДО 2017-09-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	95,80066	%
2	ЕТАН	C_2H_6	2,33813	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,74867	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,11675	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,11296	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,02118	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,01509	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,01197	%
10	АЗОТ	N_2	0,65751	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,17708	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{МЕРСАР}$	0,00018	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	ρ	0,70132	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8212	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9102	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-18,1	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

/ инж. Р. КИШКИН /

- 1 С110 АГРС Самоков
- 2 С111 АГРС Кюстендил
- 3 С112 ГИС Дупница
- 4 С113 АГРС Благоевград
- 5 С114 ГИС Симитли
- 6 С115 ГИС Сандански
- 7 С126 ГИС Сандански 2
- 8 С116 АГРС Петрич

