

**СРЕДЕН**  
**СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**  
**в пункта на доставка ГИС-2,3 НЕГРУ ВОДА**

ОТ: 2015-09-01 09:00:00 ДО 2015-10-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH <sub>4</sub>	95,10474	%
2	ЕТАН	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	2,78134	%
3	ПРОПАН	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0,91628	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,14668	%
5	н-БУТАН	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,14324	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,02900	%
7	н-ПЕНТАН	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,02105	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	0,01745	%
10	АЗОТ	N <sub>2</sub>	0,64714	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO <sub>2</sub>	0,19308	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H <sub>2</sub> S+МЕРСАР	0,00018	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	Г	0,71171	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8 324	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9 224	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-17,3	°C

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

/ инж. Р. Кишкин /

- 1 С110 АГРС Самоков
- 2 С111 АГРС Кюстендил
- 3 С112 ГИС Дупница
- 4 С113 АГРС Благоевград
- 5 С114 ГИС Симитли
- 6 С115 ГИС Сандански
- 7 С126 ГИС Сандански 2
- 8 С116 АГРС Петрич