


СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ
в пункта на доставка ГИС-2,3 НЕГРУ ВОДА

ОТ: **2015-10-01 09:00:00** ДО **2015-11-01 08:00:00**

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	95,65703	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	2,41855	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,81079	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,12935	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,12794	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,02530	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01847	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,01446	%
10	АЗОТ	N ₂	0,63663	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,16150	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00018	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	γ	0,70298	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8235	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9126	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-19,3	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

/ инж. Р. Кишкин / 

- 1 С110 АГРС Самоков
- 2 С111 АГРС Кюстендил
- 3 С112 ГИС Дупница
- 4 С113 АГРС Благоевград
- 5 С114 ГИС Симитли
- 6 С115 ГИС Сандански
- 7 С126 ГИС Сандански 2
- 8 С116 АГРС Петрич