

С Р Е Д Е Н

СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ

в пункта на доставка-изхода на ГИС Провадия

ОТ: 2017-01-01 09:00:00 ДО 2017-02-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	98,22660	%
2	ЕТАН	C_2H_6	0,54272	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,13575	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,01942	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,02496	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00825	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00368	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00001	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,00305	%
10	АЗОТ	N_2	0,56495	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,47062	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{MERCAP}$	0,0000	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,68090	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	7 688	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8 533	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-38,42	°C

100,000000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТИК "ГДУ"

/ Г. Бузяков /

