

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

Сборен ГИС -1 Негру Вода - ГИС Провадия

ОТ: 2017-01-01 09:00:00 ДО 2017-02-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	96,42724	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	1,91752	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,59897	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,09355	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,09084	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,01656	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01102	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,01022	%
10	АЗОТ	N ₂	0,66686	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,16721	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00016	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,69594	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8155	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9041	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-22,0	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"


 / Г. Бузяков /

- 1 С029 ГИС Дългопол
- 2 С059 ГРС Бургас
- 3 С060 АГРС Дебелт
- 4 С061 АГРС Камено
- 5 С062 ГИС Дебелт Еми
- 6 С063 АГРС Горово- Сунгурларе

- 7 С064 АГРС Лозарево
- 8 С065 АГРС Стралджа
- 9 С066 АГРС Ямбол
- 10 С067 АГРС Сливен
- 11 С069 АГРС Нова Загора
- 12 С070 ГИС Могила- Раднево
- 13 С071 ГРС Ст.Загора
- 14 С072 ГРС Димитровград
- 15 С127 ГИС Ястребово
- 16 С073 АГРС Димитровград Вулкан
- 17 С074 ГИС Димитровград Райков сервис
- 18 С075 АГРС Загоре
- 19 С076 ГИС Загоре ИДА МЕТАН
- 20 С077 АГРС Първомай
- 21 С078 АГРС Крушево
- 22 С079 АГРС Оризово
- 23 С080 АГРС Чирпан
- 24 С081 ГИС Шишманци
- 25 С082 АГРС Раковски
- 26 С083 АГРС Стряма
- 27 С084 АГРС Пловдив Север
- 28 С085 АГРС Пловдив ВСИ
- 29 С086 АГРС Пловдив Юг
- 30 С087 АГРС Куклен КЦМ
- 31 С088 АГРС Асеновград Калцит
- 32 С089 АГРС Голям чардак
- 33 С090 АГРС Съединение
- 34 С091 АГРС Стамболийски
- 35 С125 ГИС Граф Игнатиево
- 36 С092 АГРС Пазарджик
- 37 С093 АГРС Белово
- 38 С094 АГРС Септември
- 39 С095 ГИС Костенец
- 40 С096 АГРС Ихтиман 1
- 41 С097 АГРС Ихтиман 2

