

СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ
сборен ГИС-1 НЕГРУ ВОДА - ПГХ ЧИРЕН

ОТ: **2016-09-01 09:00:00** ДО **2016-10-01 08:00:00**

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	95,15626	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	2,81413	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,89097	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,14166	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,13824	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,02615	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01936	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	HEКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,01508	%
10	АЗОТ	N ₂	0,61045	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,18770	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00014	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,70684	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8276	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9169	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-22,1	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - "ГДУ"

/ Р.Кишкин /

- 1 С106 ГРС Чирен
- 2 С108 АГРС Монтана
- 3 С098 ГРС Роман
- 4 С099 АГРС Мездра 1
- 5 С100 АГРС Мездра 2
- 6 С101 АГРС Мездра 3
- 7 С102 АГРС Топлофикация Враца

- 8 С104 ГРС Враца
- 9 С103 ГИС Враца Екометан
- 10 С105 АГРС Мраморен
- 11 С032 АГРС Полски Сеновец
- 12 С033 ГИС Иванча
- 13 С034 ГИС Павликени
- 14 С035 ГИС Бутово
- 15 С036 АГРС Градище
- 16 С037 АГРС Левски
- 17 С038 ГИС Летница
- 18 С039 ГРС Ловеч
- 19 С040 АГРС Севлиево
- 20 С041 ГРС Плевен
- 21 С042 ГИС Дерманци
- 22 С043 ГРС Златна Панега