

**СРЕДЕН**  
**СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**  
**сборен ГИС-1 НЕГРУ ВОДА - ПГХ ЧИРЕН**


ОТ: 2016-12-01 09:00:00 ДО 2017-01-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH <sub>4</sub>	95,49195	%
2	ЕТАН	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	2,53956	%
3	ПРОПАН	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0,83678	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,14149	%
5	н-БУТАН	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0,13416	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,02552	%
7	н-ПЕНТАН	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,01700	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	0,01461	%
10	АЗОТ	N <sub>2</sub>	0,58757	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO <sub>2</sub>	0,21135	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H <sub>2</sub> S+МЕРСАР	0,00002	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	γ	0,70674	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8289	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9171	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-29,0	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

/ инж. Р. Кишкин /



- 1 С050 ГРС София 1
- 2 С052 ГРС Кремиковци
- 3 С049 АГРС Яна
- 4 С044 АГРС Трудовец
- 5 С045 АГРС Правец
- 6 С046 ГИС Разлив
- 7 С047 ГИС Ботевград
- 8 С048 АГРС Ботевград

- 9 C058 АГРС Елин Пелин
- 10 C051 АГРС Чепинци Изола Петров
- 11 C053 ГРС София 2
- 12 C054 АГРС Нови Искър
- 13 C055 ГРС София 3
- 14 C056 ГРС София 4
- 15 C057 ГРС Перник