

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ПГХ Чирен

ОТ: 2016-11-01 09:00:00 ДО 2016-12-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	95,17682	%
2	ЕТАН	C_2H_6	2,78457	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,86942	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,14976	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,13623	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,02637	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,02181	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,01789	%
10	АЗОТ	N_2	0,68405	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,13306	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{MERCAP}$	0,00000	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	Г	0,70988	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8295	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9181	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-30,0	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"


 / Г.Бузяков /

- 1 С106 ГРС Чирен
- 2 С108 АГРС Монтана
- 3 С098 ГРС Роман
- 4 С099 АГРС Мездра 1
- 5 С100 АГРС Мездра 2
- 6 С101 АГРС Мездра 3

- 7 С102 АГРС Топлофикация Враца
- 8 С104 ГРС Враца
- 9 С103 ГИС Враца Екометан
- 10 С105 АГРС Мраморен
- 11 С032 АГРС Полски Сеновец
- 12 С033 ГИС Иванча
- 13 С034 ГИС Павликени
- 14 С035 ГИС Бутово
- 15 С036 АГРС Градище
- 16 С037 АГРС Левски
- 17 С038 ГИС Летница
- 18 С039 ГРС Ловеч
- 19 С040 АГРС Севлиево
- 20 С041 ГРС Плевен
- 21 С042 ГИС Дерманци
- 22 С043 ГРС Златна Панега

