

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ПГХ Чирен

ОТ: 2015-02-01 09:00:00 ДО 2015-03-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	96,56444	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	1,81144	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,54737	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,09611	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,09503	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,02029	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01497	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,02191	%
10	АЗОТ	N ₂	0,68550	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,14295	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00000	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,69516	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8150	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9035	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-30,0	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. Кишкин /

- 1 ГРС Чирен - Нивего
- 2 АГРС Монтана
- 3 ГРП Бели Извор
- 4 ГРС Роман
- 5 АГРС Мездра

- 6 АГРС Техкерамик
- 7 АГРС Мездра 2
- 8 АГРС Топлофикация Враца
- 9 ГРС Враца
- 10 АГРС Мраморен
- 11 ГИС Екометан

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and a long horizontal stroke.