

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ПГХ Чирен

ОТ: 2017-01-01 09:00:00 ДО 2017-02-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	96,34528	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	1,57770	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,87805	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,14350	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,14082	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,01582	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,02782	%
10	АЗОТ	N ₂	0,67797	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,19304	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00000	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,71008	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8311	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9220	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-30,0	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТНИК "ГДУ"

/ Г.Бузяков /

- 1 С106 ГРС Чирен
- 2 С108 АГРС Монтана
- 3 С098 ГРС Роман
- 4 С099 АГРС Мездра 1
- 5 С100 АГРС Мездра 2
- 6 С101 АГРС Мездра 3

- 7 С102 АГРС Топлофикация Враца
- 8 С104 ГРС Враца
- 9 С103 ГИС Враца Екометан
- 10 С105 АГРС Мраморен

10