

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ПГХ Чирен

ОТ: 2015-03-01 09:00:00 ДО 2015-04-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH ₄	96,63253	%
2	ЕТАН	C ₂ H ₆	1,73328	%
3	ПРОПАН	C ₃ H ₈	0,52136	%
4	и-БУТАН	i-C ₄ H ₁₀	0,09200	%
5	н-БУТАН	n-C ₄ H ₁₀	0,09113	%
6	и-ПЕНТАН	i-C ₅ H ₁₂	0,01992	%
7	н-ПЕНТАН	n-C ₅ H ₁₂	0,01480	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C ₅ H ₁₂	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C ₆ H ₁₄	0,02294	%
10	АЗОТ	N ₂	0,71061	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO ₂	0,16142	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H ₂ S+МЕРСАР	0,00000	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,69462	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8137	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9021	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-30,0	°C

100,00000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. Кишкин /

- 1 ГРС Чирен
- 2 АГРС Монтана
- 3 ГРС Роман
- 4 АГРС Мездра 1
- 5 АГРС Мездра 2

- 6 АГРС Мездра 3
- 7 АГРС Топлофикация Враца
- 8 ГРС Враца
- 9 АГРС Мраморен
- 10 ГИС Враца Екометан



21