

**СРЕДЕН
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**

в пункта на доставка ПГХ Чирен

ОТ: 2015-12-01 09:00:00 ДО 2016-01-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	95,34152	%
2	ЕТАН	C_2H_6	2,81954	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,89993	%
4	и-БУТАН	$i-C_4H_{10}$	0,14250	%
5	н-БУТАН	$n-C_4H_{10}$	0,14085	%
6	и-ПЕНТАН	$i-C_5H_{12}$	0,02771	%
7	н-ПЕНТАН	$n-C_5H_{12}$	0,02104	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo-C_5H_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i-C_6H_{14}$	0,01121	%
10	АЗОТ	N_2	0,52293	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,07275	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$H_2S+MERCAP$	0,00000	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	г	0,70522	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8293	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	9188	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-30,0	°C

100,00000

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"

- 1 С098 ГРС Роман
- 2 С099 АГРС Мездра 1
- 3 С100 АГРС Мездра 2
- 4 С101 АГРС Мездра 3
- 6 С102 АГРС Топлофикация Враца
- 7 С103 ГИС Враца Екометан
- 8 С104 ГРС Враца
- 9 С105 АГРС Мраморен

/ инж. Г.Бузяков / 

10 С106 ГРС Чирен

11 С108 АГРС Монтана