

С Р Е Д Е Н

СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ

в пункта на доставка-изхода на ГИС Провадия

ОТ: 2017-03-01 09:00:00 ДО 2017-04-01 08:00:00

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH_4	98,26603	%
2	ЕТАН	C_2H_6	0,51199	%
3	ПРОПАН	C_3H_8	0,12727	%
4	и-БУТАН	$i\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,01819	%
5	н-БУТАН	$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	0,02334	%
6	и-ПЕНТАН	$i\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00770	%
7	н-ПЕНТАН	$n\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00345	%
8	нео-ПЕНТАН	$neo\text{-C}_5\text{H}_{12}$	0,00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	$i\text{-C}_6\text{H}_{14}$	0,00272	%
10	АЗОТ	N_2	0,56625	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO_2	0,47308	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	$\text{H}_2\text{S}+\text{MERCAP}$	0,0000	г/нм ³
13	ПЛЪТНОСТ	ρ	0,68092	кг/нм ³
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	7 958	ккал/нм ³
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8 833	ккал/нм ³
16	ТОЧКА на РОСА	T	-40,09	°C

100,000000

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ - ЗАМЕСТИК "ГДУ"


 / Г. Бузяков /